

令和5年度最終処分場原水測定分析記録

計 量 の 対 象	単位	定量下限値	4月10日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月5日	2月5日	3月4日
1 水素イオン濃度	-		8.3	8.9	9.1	7.9	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.4	8.3
2 生物化学的酸素要求量	mg/L	1	1未満	2	2	2	1	2	1	1	4	4	4	6
3 化学的酸素要求量	mg/L	1	10	10	7	9	9	8	9	10	9	10	10	10
4 浮遊物質	mg/L	1	1	1未満	1	3	3	2	1未満	1	2	6	5	11
5 大腸菌群数	個/cm ³	30	95	30未満	44	38	30未満	69	30未満	83	30未満	30未満	30未満	30未満
6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	1			1未満									
7 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	1			1未満									
8 フェノール類含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
9 銅含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
10 亜鉛含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
11 溶解性鉄含有量	mg/L	0.05			0.05未満						0.05未満			
12 溶解性マンガン含有量	mg/L	0.05			0.05未満						0.05未満			
13 クロム含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
14 ふっ素含有量	mg/L	0.1			0.3						0.3			
15 磷含有量	mg/L	0.1			0.1						0.1			
16 窒素含有量	mg/L	0.1	0.9	0.9	0.7	1.5	1.1	1.2	0.9	1.3	2.5	1.5	1.6	1.6
17 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満									
18 シアン化合物	mg/L	0.01			0.01未満									
19 有機磷化合物	mg/L	0.01			0.01未満									
20 鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.011	0.005未満	0.005未満	0.008
21 六価クロム化合物	mg/L	0.04			0.04未満									
22 砒素及びその化合物	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
23 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005			0.0005未満									
24 アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005			0.0005未満									
25 PCB	mg/L	0.0005			0.0005未満									
26 トリクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
27 テトラクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
28 ジクロロメタン	mg/L	0.001			0.001未満									
29 四塩化炭素	mg/L	0.0002			0.0002未満									
30 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004			0.0004未満									
31 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
32 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
33 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001			0.001未満									
34 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006			0.0006未満									
35 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002			0.0002未満									
36 チウラム	mg/L	0.0006			0.0006未満									
37 シマジン	mg/L	0.0003			0.0003未満									
38 チオベンカルブ	mg/L	0.002			0.002未満									
39 ベンゼン	mg/L	0.001			0.001未満									
40 セレン及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満									
41 電気伝導率	mS/m	0.1	110	100	81	88	98	95	89	99	110	120	120	140
42 ほう素及びその化合物	mg/L	0.05			0.5									
43 アンモニア化合物	mg/L	0.05			0.05未満									
44 亜硝酸化合物	mg/L	0.01												
45 硝酸化合物	mg/L	0.01												
46 ナトリウムイオン	mg/L	0.05			100			120			120			170
47 カリウムイオン	mg/L	0.05			43			51			57			74
48 カルシウムイオン	mg/L	0.05			23			29			48			55
49 マグネシウムイオン	mg/L	0.05			11			13			15			20
50 炭酸水素イオン	mg/L	2			140			210			330			320
51 炭酸イオン	mg/L	2			7			3			2未満			5
52 硫酸イオン	mg/L	0.1			99			91			82			130
53 硝酸イオン	mg/L	0.1			0.1未満			0.1未満			2.9			0.1未満
54 塩化物イオン	mg/L	0.1	180	180	130	120	120	150	140	140	150	170	210	250
55 1,4-ジオキサン	mg/L				0.05未満						0.05未満			
56 ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.066									

令和5年度最終処分場放流水測定分析記録

	計 量 の 対 象	単位	基準値	4月10日	5月1日	6月5日	7月3日									
1	水素イオン濃度指数	—	5.8～8.6	7.8	7.7	7.6	8									
2	生物化学的酸素要求量	mg/L	20	1未満	1未満	1未満	1未満									
3	化学的酸素要求量	mg/L	20	6	6	3	4									
4	浮遊物質量	mg/L	40	2	2	3	3									
5	大腸菌群数	個/cm ³	3000	30未満	30未満	30未満	30未満									
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	3	1未満	1未満	1未満	1未満									
7	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	5	1未満	1未満	1未満	1未満									
8	フェノール類含有量	mg/L	0.5	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
9	銅含有量	mg/L	1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
10	亜鉛含有量	mg/L	1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
11	溶解性鉄含有量	mg/L	5	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	5	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
13	クロム含有量	mg/L	0.5	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	8	0.3	0.3	0.2	0.2									
15	燐含有量	mg/L	16以下(8)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
16	窒素含有量	mg/L	120以下(60)	0.8	0.7	0.5	0.7									
17	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									
18	シアン化合物	mg/L	不検出	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
19	有機磷化合物	mg/L	不検出	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
20	鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満									
21	六価クロム化合物	mg/L	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満									
22	砒素及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満									
23	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									
24	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									
25	PCB	mg/L	不検出	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									
26	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
27	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
28	ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
29	四塩化炭素	mg/L	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									
30	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									
31	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
32	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
33	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
34	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									
35	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									
36	チウラム	mg/L	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									
37	シマジン	mg/L	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									
38	チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									
39	ベンゼン	mg/L	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
40	セレン及びその化合物	mg/L	0.1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									
41	塩化物イオン	mg/L	—	190	190	150	130									
42	電気伝導率	mS/m	—	120	110	81	88									
43	ダイオキシン類(CO-PCBを含む)	pg-TEQ/L	10以下			0.0016										
44	ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.5	0.54	0.41	0.43									
45	アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	100	0.22	0.17	0.28	0.35									
46	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									

処理方法を下水道放流に変更

令和5年度最終処分場観測井No.1地下水測定分析記録

計 量 の 対 象			単位	基準値	4月10日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月5日	2月5日	3月4日
1	水素イオン濃度		—	—	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	8.2	7.8	8.1	7.9	7.9	8.1	8.2
2	全シアン		mg/L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
3	有機燐化合物		mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	鉛		mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	六価クロム化合物		mg/L	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6	砒素		mg/L	0.01以下	0.009	0.008	0.006	0.007	0.008	0.009	0.01	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008
7	総水銀		mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8	カドミウム		mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
9	PCB		mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10	トリクロロエチレン		mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	電気伝導率		mS/m	—	53	52	49	52	58	56	56	59	56	55	53	52
13	浮遊物質		mg/L	—	22	26	4	6	6	8	4	5	5	1未満	9	7
14	塩化物イオン		mg/L	—	18	15	17	20	23	21	17	14	18	21	23	16
15	生物化学的酸素要求量		mg/L	—			1未満			1未満			1未満			1未満
16	化学的酸素要求量		mg/L	—			3			3			2			3
17	溶解性鉄含有量		mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
18	溶解性マンガン含有量		mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
19	ふっ素含有量		mg/L	—			0.5			0.6			0.6			0.5
20	硬度		mgCaCO ₃ /L	—			220			260			280			240
21	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.1			0.08
22	過マンガン酸カリウム消費量		mg/L	—			4			8			7			8
23	色度		度	—			2.6			3.5			3.3			2.8
24	濁度		度	—			0.9			2.9			3.3			3.5
25	ジクロロメタン		mg/L	0.02以下			0.001未満						0.001未満			
26	四塩化炭素		mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
27	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下			0.0004未満						0.0004未満			
28	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下			0.001未満						0.001未満			
29	1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04以下			0.001未満						0.001未満			
30	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1以下			0.001未満						0.001未満			
31	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
32	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
33	チウラム		mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
34	シマジン		mg/L	0.003以下			0.0003未満						0.0003未満			
35	チオベンカルブ		mg/L	0.02以下			0.002未満						0.002未満			
36	ベンゼン		mg/L	0.01以下			0.001未満						0.001未満			
37	セレン		mg/L	0.01以下			0.002未満						0.002未満			
38	アルキル水銀		mg/L	検出されないこと			0.0005未満						0.0005未満			
39	クロロホルム		mg/L	—			0.001未満									
40	ジブロモクロロメタン		mg/L	—			0.001未満									
41	ブロモジクロロメタン		mg/L	—			0.003未満									
42	ブロモホルム		mg/L	—			0.001未満									
43	総トリハロメタン		mg/L	—			0.003未満									
44	大腸菌群数		MPN/100mL	—			30未満									
45	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)		mg/L	—			1未満									
46	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		mg/L	—			1未満									
47	フェノール類含有量		mg/L	—			0.05未満									
48	銅含有量		mg/L	—			0.05未満									
49	亜鉛含有量		mg/L	—			0.05未満									
50	クロム含有量		mg/L	—			0.05未満									
51	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05以下			0.005未満						0.005未満			
52	クロロエチレン		mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
53	ほう素及びその化合物		mg/L	—			0.09									
54	ダイオキシン類(CO-PCBを含む)		pg-TEQ/L	1以下			0.062									
55	ナトリウムイオン		mg/L	—			13			14			14			15
56	カリウムイオン		mg/L	—			8.7			11			10			10
57	カルシウムイオン		mg/L	—			68			77			69			68
58	マグネシウムイオン		mg/L	—			13			16			15			16
59	炭酸水素イオン		mg/L	—			180			240			310			290
60	炭酸イオン		mg/L	—			2未満			2未満			2未満			2未満
61	硫酸イオン		mg/L	—			49			68			66			51
62	硝酸イオン		mg/L	—			0.1			0.2			0.4			0.4

令和5年度最終処分場観測井No.2地下水測定分析記録

	計 量 の 対 象	単位	基準値	4月10日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月5日	2月5日	3月4日
1	水素イオン濃度	—	—	8.7	8.6	8.7	8.7	8.6	8.7	8.6	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7
2	全シアン	mg/L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
3	有機燐化合物	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6	砒素	mg/L	0.01以下	0.052	0.053	0.058	0.06	0.062	0.07	0.072	0.06	0.063	0.062	0.07	0.066
7	総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8	カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
9	PCB	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	電気伝導率	mS/m	—	130	130	130	140	140	140	140	140	140	140	140	140
13	浮遊物質	mg/L	—	10	4	11	8	7	13	8	4	12	20	9	16
14	塩化物イオン	mg/L	—	93	86	100	110	110	120	120	120	120	120	150	150
15	生物化学的酸素要求量	mg/L	—			5			2			1			1未満
16	化学的酸素要求量	mg/L	—			11			10			11			10
17	溶解性鉄含有量	mg/L	—			0.09			0.08			0.06			0.05未満
18	溶解性マンガン含有量	mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
19	ふっ素含有量	mg/L	—			3.3			3.8			3.3			3.1
20	硬度	mgCaCO ₃ /L	—			17			14			24			23
21	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
22	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—			46			42			35			42
23	色度	度	—			56			51			56			50
24	濁度	度	—			4.1			3.5			4.8			4.7
25	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.001未満						0.001未満			
26	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
27	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			0.0004未満						0.0004未満			
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			0.001未満						0.001未満			
29	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.001未満						0.001未満			
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下			0.001未満						0.001未満			
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
32	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
33	チウラム	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
34	シマジン	mg/L	0.003以下			0.0003未満						0.0003未満			
35	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下			0.002未満						0.002未満			
36	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満						0.001未満			
37	セレン	mg/L	0.01以下			0.002未満						0.002未満			
38	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			0.0005未満						0.0005未満			
39	クロロホルム	mg/L	—			0.001未満									
40	ジブロモクロロメタン	mg/L	—			0.001未満									
41	ブロモジクロロメタン	mg/L	—			0.003未満									
42	ブロモホルム	mg/L	—			0.001未満									
43	総トリハロメタン	mg/L	—			0.003未満									
44	大腸菌群数	MPN/100mL	—			30未満									
45	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	—			1未満									
46	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	—			1未満									
47	フェノール類含有量	mg/L	—			0.05未満									
48	銅含有量	mg/L	—			0.05未満									
49	亜鉛含有量	mg/L	—			0.05未満									
50	クロム含有量	mg/L	—			0.05未満									
51	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満						0.005未満			
52	クロロエチレン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
53	ほう素及びその化合物	mg/L	—			1.1									
54	ダイオキシン類(CO-PCBを含む)	pg-TEQ/L	1以下			0.13									
55	ナトリウムイオン	mg/L	—			310			320			310			340
56	カリウムイオン	mg/L	—			4.9			9.6			8.6			9.9
57	カルシウムイオン	mg/L	—			1.9			1.5			2			2.1
58	マグネシウムイオン	mg/L	—			2.9			2.6			3.2			3.8
59	炭酸水素イオン	mg/L	—			640			660			930			840
60	炭酸イオン	mg/L	—			9			10			14			12
61	硫酸イオン	mg/L	—			23			33			31			34
62	硝酸イオン	mg/L	—			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.2

令和5年度最終処分場観測井No.3地下水測定分析記録

	計 量 の 対 象	単 位	基 準 値	4月10日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月5日	2月5日	3月4日
1	水素イオン濃度	—	—	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.4	8.2	8.4	8.3	8.2	8.4	8.4
2	全シアン	mg/L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
3	有機燐化合物	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6	砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
7	総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8	カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
9	PCB	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	電気伝導率	mS/m	—	110	110	100	120	110	100	110	110	94	100	110	110
13	浮遊物質	mg/L	—	4	2	3	2	2	3	1	1	2	1未満	2	3
14	塩化物イオン	mg/L	—	140	130	110	91	83	89	80	73	56	63	74	93
15	生物化学的酸素要求量	mg/L	—			1未満			3			3			3
16	化学的酸素要求量	mg/L	—			5			4			5			5
17	溶解性鉄含有量	mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
18	溶解性マンガン含有量	mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
19	ふっ素含有量	mg/L	—			0.4			0.3			0.3			0.6
20	硬度	mgCaCO ₃ /L	—			300			280			300			200
21	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—			0.13			0.16			1.2			0.25
22	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—			9			14			12			11
23	色度	度	—			5.1			4.7			5			6.1
24	濁度	度	—			1.1			1.7			1.4			0.9
25	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.001未満						0.001未満			
26	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
27	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			0.0004未満						0.0004未満			
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			0.001未満						0.001未満			
29	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.001未満						0.001未満			
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下			0.001未満						0.001未満			
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
32	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
33	チウラム	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
34	シマジン	mg/L	0.003以下			0.0003未満						0.0003未満			
35	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下			0.002未満						0.002未満			
36	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満						0.001未満			
37	セレン	mg/L	0.01以下			0.002未満						0.002未満			
38	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			0.0005未満						0.0005未満			
39	クロロホルム	mg/L	—			0.001未満									
40	ジブロモクロロメタン	mg/L	—			0.001未満									
41	ブロモジクロロメタン	mg/L	—			0.003未満									
42	ブロモホルム	mg/L	—			0.001未満									
43	総トリハロメタン	mg/L	—			0.003未満									
44	大腸菌群数	MPN/100mL	—			30未満									
45	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	—			1未満									
46	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	—			1未満									
47	フェノール類含有量	mg/L	—			0.05未満									
48	銅含有量	mg/L	—			0.05未満									
49	亜鉛含有量	mg/L	—			0.05未満									
50	クロム含有量	mg/L	—			0.05未満									
51	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満						0.005未満			
52	クロロエチレン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
53	ほう素及びその化合物	mg/L	—			0.47									
54	ダイオキシン類(CO-PCBを含む)	pg-TEQ/L	1以下			0.081									
55	ナトリウムイオン	mg/L	—			100			95			69			170
56	カリウムイオン	mg/L	—			57			53			56			47
57	カルシウムイオン	mg/L	—			41			37			35			26
58	マグネシウムイオン	mg/L	—			49			46			44			33
59	炭酸水素イオン	mg/L	—			120			360			510			440
60	炭酸イオン	mg/L	—			2未満			5			8			6
61	硫酸イオン	mg/L	—			180			150			130			230
62	硝酸イオン	mg/L	—			0.3			0.6			2.6			1.0