

ブロック塀の緊急点検の実施について

平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震でコンクリートブロック塀が倒壊し犠牲者が出たことを受け、市が設置した全てのブロック塀を対象に実施した、外観に基づく安全点検の結果及び対応は次のとおりです。

1 点検結果

No.	部	施設名	高さ	控え壁の有無	傾きの有無	亀裂の有無	判定
1	健康福祉部	佐貫保育所	400mm ～1,680mm	無	無	無	×
2		大佐和老人憩の家	700mm ～1,500mm	有	無	有	○
3	建設経済部	市営住宅萩生団地	1,400mm	無	無	有	×
4	教育部	青堀小学校	1,700mm	有	無	無	○
5		富津小学校	1,580mm	有	有	有	×
6		天羽東中学校	920mm	無	無	無	○
7		中央公民館	1,200mm	無	無	無	○
8		市民会館	755mm	無	無	無	○
9	水道部	亀田浄水場	1,400mm	有	無	有	○

※控え壁は、高さ1,200mm以下には必ずしも設置する必要はない。

2 安全が確保できないと判断したものの対応

- ①佐貫保育所【外周1,680mm部分】→ 緊急を要する危険性は見受けられないが、1,680mm部分に控え壁がないことから、9月補正予算に外周フェンス改修工事を計上
- ②市営住宅萩生団地【外周一部】→ 危険性が高く、緊急性を要すると判断し、取り壊し工事を実施中
- ③富津小学校【職員駐車場】→ 危険性が高く、緊急性を要すると判断し、取り壊し及びフェンス設置工事を実施中

連絡先 富津市総務部財政課
0439-80-1239