

富津市立図書館整備設計業務委託公募型プロポーザルに関する質問及び回答について

No.	質問事項	質問内容	回答
1	第4号様式 (参加資格 確認結果通 知書) (2)企画提案 審査会につ いて ウ資料	企画提案審査会での資料は、提出した技術提案書の範囲内とありますが、内観動画の使用は可能かご教示願います。	あくまでも、提出した技術提案書の範囲内でのプレゼンテーションとしてください。
2	現況の仕上 材仕様につ いて	現況天井の下地及び仕上材の仕様をご教示願います。	下地は「LGS」、仕上材は「P.B 9.5mm 下地 AEP 塗り」となります。

No.	質問事項	質問内容	回答
3	施工範囲について	現状の天井及び床は現況のままとしても宜しいでしょうか。ご教示願います。	天井は現況使用可としますが、床は現況使用不可とします。
		異種用途区画における区画貫通処理の施工は、現状の機器等を移動しない場合においては、A工事と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	移動しない場合は、工事は発生しません。
		現状厨房の壁が鉄筋コンクリートで囲まれていると思われませんが、A工事にて撤去するとの解釈で宜しいでしょうか。ご教示願います。	A工事にて撤去します。
		現状厨房に隣接するPSがございますが、今回の床面積には算入されないものと解釈して宜しいでしょうか。ご教示願います。	PSは図書館施設の床面積には算入されません。
4	技術提案書 (基本計画 平面イメージ 図について)	郷土エリアに市域の郷土、歴史・文化に関する資料を展示するとありますが、どの程度の展示物を想定すれば宜しいですか。ご教示願います。	郷土エリアには、5面ガラス張りのショーケース(1200mm(W)×600mm(D)×900mm(H)程度)を設置し、土器等を展示することを想定しています。 また、書架には郷土・参考資料1,500冊程度の配架を想定しています。

No.	質問事項	質問内容	回答
5	技術提案書 (概略工程表について)	<p>技術提案書の項目に概略工程表がございますが、実施設計～工事完了までの概略工程表と考えて宜しいでしょうか。その場合、A工事における設計・施工を加味した工程表で宜しいでしょうか。</p> <p>また、実施設計のみの概略工程の場合、工事期間はどの程度見込まれているのかご教示願います。</p>	<p>概略工程表は、A工事を含まない、工事着工から工事完了までとします。</p> <p>工期については、実施要領に記載したとおりです。</p>
		<p>実施設計～工事完了までの概略工程表を作成する上での質問です。</p> <p>A工事を設計・施工される指定業者の決定時期及び、A工事の施工期間についてご教示願います。</p>	<p>6月上旬頃にイオンモールが工事業者と契約を締結する予定です。A工事の施工期間としては7月中旬～9月末を見込んでいます。</p>
		<p>実施設計～工事完了までの概略工程表を作成する上での質問です。</p> <p>建築設計業務委託特記仕様書成果物の建築確認等申請図書欄に○が付いておりません。確認申請業務は行わないものと考えて宜しいでしょうか。また確認申請期間はどの程度の期間を見込まれていますか。ご教示願います。</p>	<p>市では、建築確認申請は行いません。</p> <p>異種用途区画としての用途変更申請は、イオン側にて区画形成工事前の6月～7月頃に行なう予定です。</p>
		<p>実施設計～工事完了までの概略工程表を作成する上での質問です。</p> <p>工事施工者（B・C工事）の入札方法及び入札迄の期間についてご教示願います。</p>	<p>設計業務終了後、10月の工事着手に間に合うよう、速やかに入札の手続きを行います。</p>

No.	質問事項	質問内容	回答
6	技術提案書 (書架及び備品の説明について)	工事は平日日中の作業が可能でしょうか。 書架の床固定等音の出る作業は、夜間工事でしょうか。ご教示願います。	床面等下層階へ振動や音の大きい作業、塗装等外部へ臭気が漏れる作業以外は日中での作業は可能です。 夜間作業について、23:00～7:00は可能ですが、立哨警備費用が発生します。 また、大店立地法において搬入口シャッターの開閉につき24:00～6:00は制限されますので、大きな資機材の搬出入は上記時間外での対応となります。
		指定管理者が使われる机・椅子等の備品は、指定管理者の範疇でしょうか。ご教示願います。	市の範疇となりますので、設計の中に入れてください。
		新聞と雑誌の購入タイトル数はいくつでしょうか。ご教示願います。	新聞10紙、雑誌60誌程度を想定しています。
		視聴覚資料(CD、DVD等)の配架数はいくつでしょうか。ご教示願います。	500枚程度を想定しています。
7	技術提案書	技術提案書に表紙及び社名の明記は必要ですか。ご教示願います。	表紙及び社名の明記をお願いします。